


Collier pour sprinkleurs Style V9



Breveté



1.0 DESCRIPTION DU PRODUIT

Diamètres disponibles

- Raccordement de piquage : 1"/DN25
- Raccordements pour sprinkleurs : 1"/DN25, ¾"/DN20, ½"/DN15

Pression de service maximale

- Jusqu'à 250 psi/1725 kPa.

Principe de fonctionnement

- Uniquement conçu pour raccorder des sprinkleurs rainurés Victaulic IGS™ à des sorties de sprinkleurs rainurés IGS™. Voir les spécifications concernant les rainures moletées, [publication 25.14](#) et le système FireLock™ IGS™, [publication 10.54](#) pour de plus amples informations.
- Offre un tube rigide pour le raccordement au sprinkleur.

2.0 CERTIFICATIONS/HOMOLOGATIONS



3.0 SPÉCIFICATIONS – MATÉRIAUX

Segment : bronze conforme aux normes UNS C87800 modifiées pour les produits chimiques.

Joint¹ :

EPDM (Type A) Grade E Victaulic

Applicable uniquement sur les sprinkleurs sous air et sous eau (air sans huile). Homologué/approuvé pour l'utilisation continue dans les systèmes sous eau et sous air. Homologué/approuvé pour les systèmes sous air à partir de -40 °F/-40 °C. INCOMPATIBLE POUR UNE UTILISATION AVEC DE L'EAU CHAUDE OU DE LA VAPEUR.

¹ Ces joints sont incompatibles avec certaines applications. Toujours consulter la dernière version du [Guide Victaulic de sélection des joints](#) qui contient des consignes d'utilisation spécifiques et la liste des utilisations incompatibles.

Boulons/écrous : (préciser un choix²)

De série : vis à tête bombée conformes aux normes ASTM F835, électrozinguées, écrou de blocage avec insert en nylon, grade 5, électrozingué.

En option : vis à tête bombée conformes aux normes ASTM F879, en acier inoxydable, écrou de blocage avec insert en nylon, en acier inoxydable.


TOUJOURS SE RÉFÉRER AUX ÉVENTUELLES NOTIFICATIONS À LA FIN DE CE DOCUMENT CONCERNANT L'INSTALLATION, LA MAINTENANCE OU L'ASSISTANCE RELATIVES AU PRODUIT.

Réf. système		Endroit	
Soumis par		Date	

Section spéc.		Paragraphe	
Approuvé par		Date	

4.0 DIMENSIONS

Collier pour sprinklers Style V9



Style V9 pré-assemblé
(emboîtement des tubes)

Assemblé en place Style V9

Diamètre		Écart admis entre les extrémités de tubes ²	Boulon/écrou		Dimensions								Poids Approx. (unitaire) lb kg	
Nominal pouces mm	Diamètre extérieur réel pouces mm		Qté	Diamètre pouces mm	Préassemblé				Raccord assemblé					
					YL pouces mm	YB pouces mm	X pouces mm	Z pouces mm	YL pouces mm	YB pouces mm	X pouces mm	Z pouces mm		
1 DN25 x DN15	1/2 DN15	1.315 33,7 x 0.840 21,3	.13 3,3	1	5/16 x 1 1/8	1.36 34,6	1.66 42,1	2.18 55,3	1.17 29,7	1.37 34,7	1.73 44,0	1.97 50,0	1.17 29,7	.36 ,16
	3/4 DN20	1.050 26,9	.13 3,3	1	5/16 x 1 1/8	1.36 34,6	1.66 42,1	2.18 55,3	1.17 29,7	1.37 34,7	1.73 44,0	1.97 50,0	1.17 29,7	.36 ,16
	1 DN25	1.315 33,7	.13 3,3	1	5/16 x 1 1/8	1.36 34,6	1.66 42,1	2.18 55,3	1.17 29,7	1.37 34,7	1.73 44,0	1.97 50,0	1.17 29,7	.36 ,16

² L'écart admis entre les extrémités de tubes n'est indiqué qu'aux fins de conception du système. Les colliers pour sprinklers FireLock™ sont considérés comme des raccords rigides et ne s'adaptent pas à la dilatation ou la contraction du système de tuyauterie.

5.0 PERFORMANCES

Certifications/Homologations

Les informations ci-après reposent sur les dernières données en date en termes de certification et d'homologation au moment de la publication.

Les certifications/homologations peuvent être modifiées et/ou complétées par les organismes de certification. Contacter Victaulic pour connaître les performances sur d'autres tubes, ainsi que les dernières certifications et homologations.

Diamètre		UL	FM
Nominal pouces mm		psi kPa	psi kPa
1 DN25 x DN15	1/2 DN15	250 1725	175 1205
	3/4 DN20	175 1205	175 1205
	1 DN25	175 1205	175 1205

6.0 NOTIFICATIONS

AVERTISSEMENT



- **N'entreprendre aucune intervention d'installation, de dépose, de réglage ou de maintenance des produits de tuyauterie Victaulic sans avoir au préalable lu et compris toutes les instructions.**
- **Relâcher la pression et vidanger le système de tuyauterie avant de procéder à l'installation, à la dépose, au réglage ou à la maintenance des produits de tuyauterie Victaulic.**
- **Porter des lunettes de sécurité, un casque et des chaussures de sécurité.**

Le non-respect de ces consignes peut provoquer des blessures graves, voire mortelles, ainsi que des dommages matériels.

7.0 DOCUMENTATION DE RÉFÉRENCE

[05.01 : Guide de sélection des joints d'étanchéité](#)

[10.54 Système innovant de rainurage FireLock™](#)

[25.14 : Spécifications de rainurage IGS™ FireLock™ Victaulic](#)

[40.10 : FireLock™ V27, K5.6 Modèles V2703, V2704, V2707, V2708](#)

[40.15 : FireLock™ V34, K8.0 Modèles V3401, V3402, V3405, V3406](#)

[40.20 : FireLock™ V34 K11.2 Modèles V3403, V3404, V3407, V3408](#)

[40.22 : FireLock™ V27, K5.6 Modèles V2721, V2722, V2723, V2724](#)

[40.23 : FireLock™ V34, K8.0 Modèles V3417, V3418, V3419, V3420](#)

[40.89 : FireLock™ V47 K16.8 Modèle V4702 ESFR](#)

[40.95 : FireLock™ V46 K25 V4601 CMSA Pendant](#)

[40.98 : FireLock™ V46 K25 V4601 CMSA Debout](#)

[I-V9 : Instructions d'installation du collier rigide FireLock™ IGS Installation-Ready Style V9](#)

[I-40 : Manuel d'installation des sprinklers automatiques FireLock™](#)

Responsabilité de l'utilisateur quant au choix et à l'adéquation des produits

Chaque utilisateur assume la responsabilité finale de déterminer l'adéquation des produits Victaulic avec un usage en particulier, dans le respect des normes du secteur, des spécifications du projet, des codes du bâtiment en vigueur et des réglementations y afférentes, ainsi que des consignes d'utilisation, de maintenance, de sécurité et d'avertissement de Victaulic. Aucune information contenue dans les présentes, ni aucun autre document ou recommandation, conseil ou opinion exprimés verbalement par tout employé Victaulic ne seront réputés modifier, changer, remplacer ou annuler toute clause des Conditions générales de vente standard et du guide d'installation de Victaulic ou de la présente clause d'exonération de responsabilité.

Droits de propriété intellectuelle

Aucune affirmation contenue dans les présentes quant à une utilisation possible ou suggérée de tout matériau, produit, service ou concept ne représente, ni ne doit être interprétée comme un octroi de licence en vertu de tout brevet ou droit de propriété intellectuelle détenus par Victaulic ou l'une quelconque de ses succursales ou filiales et portant sur lesdits concept ou utilisation, ni comme une recommandation pour l'utilisation desdits matériau, produit, service ou concept en violation de tout brevet ou autre droit de propriété intellectuelle. Les termes « breveté(e-s) » ou « en attente de brevet » se rapportent à des concepts ou modèles déposés, ou bien à des demandes de brevet relatives aux produits et/ou méthodes d'utilisation, enregistrés aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Remarque

Ce produit sera fabriqué par Victaulic ou selon ses spécifications. Tous les produits doivent être installés conformément aux instructions d'installation et de montage de Victaulic en vigueur. Victaulic se réserve le droit de modifier les spécifications, la conception et l'équipement standard de ses produits, sans préavis ni obligation de sa part.

Installation

Toujours se reporter au manuel d'installation Victaulic ou aux instructions d'installation correspondant au produit à installer. Des manuels contenant toutes les données d'installation et de montage sont fournis avec chacun des produits Victaulic et sont disponibles au format PDF sur notre site www.victaulic.com.

Garantie

Voir la section Garantie de l'actuelle liste de prix ou contacter Victaulic pour plus de précisions.

Marques de commerce

Victaulic et toutes les autres marques Victaulic sont des marques de commerce ou des marques déposées de Victaulic Company et/ou de ses sociétés affiliées, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.